



VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST
DOBŘÍŠ

PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ

vodovodních a kanalizačních přípojek na vodohospodářskou infrastrukturu provozovanou Vodohospodářskou společností Dobříš spol. s r.o.

CENTRUM
ZÁKAZNICKÝCH
SLUŽEB

T +420 318 521 108
E info@vhs-dobris.cz

POHOTOVOST VODA
724 015 415

- vodovodní řad a přípojky budou zhotoveny s nejmenším možným počtem spojů
- spoje na potrubí a potrubní materiál budou z materiálů a od výrobců uvedených v manuálu VHS Dobříš (vodovod musí být zhotoven z materiálu PE 80 nebo PE 100), potrubí bude **před záhozem** zkontrolováno odpovědným pracovníkem VHS Dobříš (tel. 318 521 108). Bude provedena průběžná kontrola technologických postupů s následným zapsáním do stavebního deníku. Bude provedena kontrola rozvodů v objektech, pokud je přípojka zakončena vodoměrem v objektu.
- je třeba doložit atesty svařovacího zařízení a oprávnění ke svařování vodovodního potrubí
- bude sepsán protokol, který bude podepsán zástupci obou stran - **bez podepsaného protokolu nebude uzavřena smlouva a převzetí stavby**
- je nutné prokazatelně **oddělit** rozvody pitné vody dodávané z veřejného vodovodu a vody ze studny z vlastních zdrojů, zároveň je třeba prokazatelně oddělit rozvody splaškové a dešťové kanalizace
- je nutné provést geodetické zaměření vodovodního a kanalizačního řadu, přípojek a zaměření předat provozovateli, zaměření musí korespondovat s digitální mapou města
- musí být provedena tlaková zkouška vodovodního řadu a zkouška těsnosti kanalizace dle ČSN 755911 a ČSN 756909 za přítomnosti zástupce provozovatele (protokol o zkoušce bude součástí protokolu o převzetí V+K přípojeky)
- musí být provedena kamerová zkouška kanalizace a záznam bude předán na CD nebo DVD při předání stavby (u přípojek není nutná)
- pokud nedojde k předání vodovodu a kanalizace je nutné vysazení měřící vodoměrné šachty, která bude sloužit jako fakturační měřidlo a měření odváděných odpadních vod na vstupu do veřejné kanalizace